電動ホースレイヤー仕様書

京 都 市 消 防 局 総 務 部 施 設 課
（担当：西村・桑原℡075-212-6648）

この仕様書は，京都市消防局（以下「当局」という。）に納入する電動ホースレイヤーの仕様について定めるものである。

１　品名及び数量

電動ホースレイヤー（日本消防検定協会の型式適合評価合格品），１台

２　仕様等

⑴　主要寸法等

ア	全　　長	2,000 ㎜以下
イ	全　　幅	1,000 ㎜以下
ウ	全　　高	1,100 ㎜以下
エ	円木の高さ	950 ㎜以上
オ	最大積載量	130 ㎏以上
カ	ホース積載可能本数	10 本以上

⑵　付属品

専用充電コード（マグネット式）及び専用車輪止　　各１式

⑶　取付け金具，文字表示等

ア　電動ホースレイヤーには，ガンタイプノズル積載金具（１箇所），分岐管積載金具（１箇所）及び安全管そう受金具（２箇所）を当局が指示する位置に取付けること。

なお，各金具の取付けについては，ダブルナットを使用するとともに，安全管そう受金具は，二重の落下防止措置を講じること。

イ　電動ホースレイヤーの上皿には，積載品固定用ベルト（シートベルトワンタッチ式）を４箇所取付けること。

また，同上皿の固定方法は，差込式又は固定金具式とし，容易に脱着可能であり，かつ，車両積載走行中及び電動ホースレイヤー走行中に上方又は横方向に飛び出さない構造とすること。

ウ　上皿及び本体の底面はスノコ板とすること。

エ　電動ホースレイヤーの各角及び円木取手部分等の道路運送車両法上支障のない箇所に，蓄光式反射テープ等を貼付けること。

オ　電動ホースレイヤー前面には，マーキングシート等により「山１」（各文字サイズ：縦 10 ㎝×横 10 ㎝）の各文字を貼付表示すること。（許容誤差±5 ㎜）

なお，各文字は，丸ゴシック体，白色，左横書きとすること。

カ　当局が指示する位置に,注意喚起を促すシール等を表示貼付すること。
（契約後別途指示）

⑷　例示

㈱サンワ製　電動ホースレイヤー「ＳＴＢ４１」又は同等品

3　納入場所

京都市消防活動総合センター（京都市南区上鳥羽塔ノ森下開ノ内 94-4）

4　納入期限

平成２７年９月１８日まで（納入の事前に当局担当者に連絡すること。）

5　その他

(1) 納入時，保証書１部，取扱説明書２部及び図面２部を添付すること。

(2) 受注者は，契約後速やかに当局と仕様等の詳細について打合せるとともに，本仕様書に疑義が生じた際は，その都度当局と協議すること。

(3) 例示商品についてモデルチェンジ等により型式等が変更されている場合は，同品の後継品で可とする。